Bienvenido. En media hora su registro se escribe solo.

Sus edificios, puntos de medición y puntos de purga ya están configurados en la aplicación. Colocar, enchufar, asignar las etiquetas y listo.

En la caja · marque

- [ ] Pasarela(s), cada una con adaptador de corriente y cable de red — GW-01 ...
- [ ] Sensores, 2 sondas cada uno (**roja = caliente**, **blanca = fría**) — K-01 ...
- [ ] Etiquetas NFC de purga, una bolsa por edificio, más reserva
- [ ] Coquillas aislantes, abrazaderas inox (dos tamaños) y pasta térmica
- [ ] Tiras adhesivas (despegables), bridas y un destornillador de estrella

1 La pasarela · 5 min

Colóquela y enchúfela

Lugar central y seco. Antena vertical, adaptador en el enchufe, cable de red en la pasarela y en su router (lo más fiable). Wifi solo en 2,4 GHz. Espere a que se enciendan las cuatro luces.

2 La aplicación · 2 min

Inicie sesión en app.legiolog.com

Su instalación y sus puntos de medición ya están configurados. Usted no configura nada.

3 Los sensores · 10 min

Fíjelos a la tubería

Siga la aplicación: la **roja** en la tubería de agua caliente que sale del acumulador, antes de la primera derivación y a 2 m como mínimo de él; la **blanca** en la tubería fría de al lado. Pasta térmica en la sonda y coquilla encima.

Continúa al dorso →

4 Las etiquetas de purga · 10 min

Pegar y asignar

Coja la bolsa del edificio. En cada punto de purga, pegue una etiqueta en el azulejo junto al grifo, no en el propio grifo, acerque el teléfono y elija qué punto de purga es. Diez segundos por etiqueta.

5 Comprobación · 3 min

Todo en verde

Repase la lista de comprobación: todos los sensores en verde, todos los puntos de purga colocados. A partir de ahora su registro se escribe solo.

✓ Así registra una purga

Acerque el teléfono a la etiqueta y deje correr el grifo en caliente hasta que el temporizador llegue a cero. El sensor demuestra que salió agua caliente de la instalación: esa es su evidencia en el registro.



¿Necesita ayuda?

- Vídeo de instalación: legiolog.com/es/instalacion
- Pregunta o foto: support@legiolog.nl, respuesta en un día laborable
- ¿Cálculo equivocado? Meet & Match en 90 días

Conviene saber

- Las tuberías de agua caliente pueden superar los 60 ºC; use guantes
- Sin mantenimiento; la aplicación avisa cuando una batería se agota
- ¿Fin de su vida útil? Devolución mediante la recogida RAEE

LegioLog apoya la ejecución de su plan de prevención y control y no sustituye las obligaciones legales. Las mediciones de los sensores no son mediciones acreditadas.